

Ergänzende Bedingungen und Hinweise zur TAB 2019

für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

Die Stadtwerke Witten GmbH ist Verteilnetzbetreiber (VNB) für das Versorgungsgebiet Witten und es gelten neben den Bedingungen der TAB 2019 folgende ergänzende Bedingungen und Erläuterungen:

- Zu 1 (5) Sie gelten ab dem 01. Mai 2019.
- Zu 4 Verwenden Sie bitte entsprechende Formulare unserer [Homepage](#). Nicht aufgelistete Formulare entnehmen Sie bitte den Anhängen der VDE-AR-N 4100 und VDE-AR-N 4105.
- Zu 7.1 (8) Zählerplatzflächen sind mit Drei-Punkt-Befestigungen vorzuhalten. Im Gewerbebereich ist für einen unterbrechungsfreien Zählerwechsel, der Einsatz von Zählersteckklemmen vorzunehmen.
- Zu 10.3.4 (2) Die Rundsteuerfrequenz 316 $\frac{2}{3}$ Hz ist frei zu halten.
- Zu 11 (1) Bei Neuanlagen ist das Netzsystem des VNB nach Art der Erdverbindung das TT-System. Ausnahmen für Sonderanschlüsse sind nach Absprache mit dem VNB möglich.