

# Inbetriebsetzungsprotokoll zur Inbetriebnahme einer Mittelspannungsstation an das Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Witten GmbH



Postfach 2260, 58412 Witten - Handelsregister-Nr.: Amtsgericht Bochum HRB 8706

## Allgemeine Angaben

Stationsbezeichnung

<b>Anlagenanschrift</b> <small>(wird vom VNB ausgefüllt)</small>	Stationsnummer	
	Stationsart	
	Vorname, Name	
<b>Anschlussnehmer (Eigentümer)</b>	Straße, Hausnummer	
	PLZ, Ort	
	Telefon, E-Mail	
	Vorname, Name	
<b>Anlagenbetreiber</b>	Straße, Hausnummer	
	PLZ, Ort	
	Telefon, E-Mail	
	Vorname, Name	
<b>Betriebsverantwortlicher</b>	Straße, Hausnummer	
	PLZ, Ort	
	Telefon, E-Mail	
	Firma	
<b>Anlagenerrichter</b>	Straße, Hausnummer	
	PLZ, Ort	
	Telefon, E-Mail	
	Projektleiter	
	Zuständiger Planer	

**Netzform**
 gelöscht                       isoliert                       niederohmig

**Dokumentation (Übergabe an VNB mindestens 1 Woche vor Inbetriebnahme des Netzanschlusses)**

Ein unterschriebenes und mängelfreies Abnahmeprotokoll liegt vor	<input type="checkbox"/>
Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation erhalten	<input type="checkbox"/>
Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden	<input type="checkbox"/>
Erdungsprotokoll vorhanden	<input type="checkbox"/>
Eichscheine der Wandler vorhanden	<input type="checkbox"/>

<b>Netzführungsvereinbarung</b>	erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	wenn ja, vorhanden	<input type="checkbox"/>
<b>Schutzprotokoll</b>	erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	wenn ja, vorhanden	<input type="checkbox"/>
<b>Fernsteuerung</b>	erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	wenn ja, vorhanden (incl. Fern-Aus)	<input type="checkbox"/>
<b>Messwertübertragung</b>	erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	wenn ja, vorhanden	<input type="checkbox"/>
<b>Abrechnungsmessung</b>			<input type="checkbox"/>

Die Station gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.

Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW- Richtlinie „Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

	Name: _____	Name: _____
	Unterschrift: _____	Unterschrift: _____
<b>Witten,</b> _____	<b>Anlagenbetreiber</b>	<b>Anlagenerrichter</b>
<b>Ort, Datum</b>		

Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: \_\_\_\_\_

	Name: _____	Name: _____
	Unterschrift: _____	Unterschrift: _____
<b>Witten,</b> _____	<b>Anlagenbetreiber</b>	<b>Netzbetreiber</b>
<b>Ort, Datum</b>		