

**Veröffentlichungspflichten nach
§17 Abs. 2 StromNZV und §10 Abs. 2 StromNEV
Netzgebiet Witten
Stand: 31.12.2020**

Jahreshöchstlast in kW	
HS/MS	79.863
MS	72.088
MS/NS	36.370
NS	35.253
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden in kWh	
NS	165.545.345
Summenlast der Netzverluste in kWh	
Alle Ebenen	9.105.052
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kWh	
HS/MS	397.624.850
MS	355.971.842
MS/NS	186.476.497
NS	184.028.752
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene in kW	
HS/MS	79.863
MS	71.408
MS/NS	37.129
NS	36.370
Summe aller dezentraler Einspeisungen in kWh	
HS/MS	56.227
MS	17.996.726
MS/NS	0
NS	6.127.762
Einspeisungen aus Rückspeisungen in kWh	
Alle Ebenen	0
Netzverluste in kWh	
HS/MS	0
MS	2.640.465
MS/NS	2.412.839
NS	4.051.748
Netzverluste in Prozent	
HS/MS	0,000%
MS	0,706%
MS/NS	1,294%
NS	2,131%
Durchschnittliche Beschaffungskosten für Verlustenergie in ct / kWh	
Alle Ebenen	5,45