

**Veröffentlichungspflichten nach
§17 Abs. 2 StromNZV und §10 Abs. 2 StromNEV
Netzgebiet Witten
Stand: 31.12.2021**

Jahreshöchstlast in kW	
HS/MS	78.853
MS	73.751
MS/NS	36.650
NS	35.522
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden in kWh	
NS	167.424.126
Summenlast der Netzverluste in kWh	
Alle Ebenen	9.533.464
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kWh	
HS/MS	412.508.772
MS	367.903.986
MS/NS	188.265.011
NS	185.752.874
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene in kW	
HS/MS	78.853
MS	72.596
MS/NS	37.425
NS	36.649
Summe aller dezentraler Einspeisungen in kWh	
HS/MS	19.823
MS	17.496.062
MS/NS	0
NS	6.021.578
Einspeisungen aus Rückspeisungen in kWh	
Alle Ebenen	0
Netzverluste in kWh	
HS/MS	0
MS	2.907.706
MS/NS	2.478.701
NS	4.147.057
Netzverluste in Prozent	
HS/MS	0,000%
MS	0,754%
MS/NS	1,317%
NS	2,162%
Durchschnittliche Beschaffungskosten für Verlustenergie in ct / kWh	
Alle Ebenen	4,921